

**Decyzja Nr 17/2022  
o ustaleniu warunków zabudowy**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2022r. oraz 02.02.2022r.:

**PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa**

**ustalam warunki zabudowy  
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8MW na  
terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntu 85 w obrębie geodezyjnym Górowo,  
gmina Kozłowo.**

**1. Rodzaj zabudowy.**

Zabudowa produkcyjna.

**2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:**

- 1) Inwestycję należy projektować, realizować i użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, a także z warunkami wynikającymi z Polskich Norm.
- 2) Projekt budowlany winien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia.

**3. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.**

Dopuszcza się budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**4. Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**

- a) linia zabudowy – nie dotyczy,
- b) wielkość powierzchni zabudowy - do 4,35 ha,
- c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji – 30%
- d) szerokość elewacji frontowej kontenerowej stacji transformatorowej - do 10m,
- e) geometria dachu kontenerowej stacji transformatorowej - dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°,
- f) wysokość obiektu mierzona od średniego poziomu terenu przed wejściem głównym:
  - dla kontenerowej stacji transformatorowej ustala się wysokość całkowitą do 4,0m,
  - dla paneli fotowoltaicznych ustala się wysokość do 5,0m,
- g) łączna moc ogniw fotowoltaicznych do 8MW,
- h) w ramach inwestycji należy zainstalować do 20000 paneli fotowoltaicznych,
- i) dopuszcza się możliwość posadowienia magazynu energii.

#### **5. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**

- a) Projektowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Inwestycję należy realizować zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kozłowo o środowiskowych uwarunkowaniach RGT.6220.7.38.2021 z dnia 22.10.2021r.;
- b) teren planowanej inwestycji nie leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);
- c) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.).
- d) Teren objęty wnioskiem znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 214 – Zbiornik Działdowo oraz Zbiornika Subniecka warszawska Nr 215.

#### **6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

- a) na terenie planowanej inwestycji nie występują prawne formy ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej;
- b) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

#### **7. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**

- a) obiekty budowlane przy drogach publicznych należy sytuować zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.)
- b) obsługa komunikacyjna działki – z drogi powiatowej,
- c) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanego przyłącza do sieci energetycznej, w uzgodnieniu i na warunkach zarządcy sieci,
- d) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- e) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
- f) odprowadzenie wód opadowych – na teren własnej działki,
- g) zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy,
- h) usuwanie odpadów stałych – nie dotyczy.

#### **8. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.**

- a) zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w taki sposób aby nie zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz nie utrudniać dostępu do drogi publicznej,
- b) projektowana zabudowa nie może ograniczać lub uniemożliwiać naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, stosownie do przepisów §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.)
- c) należy zachować ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
- d) należy zachować ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
- e) nakazuje się utrzymywanie naturalnego spływu wód opadowych.

9. **Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, zagrożonych powodzią i osuwisk** – nie ustala się.
10. **Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty niniejszą określa mapa w skali 1:1000 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**
11. **Wyniki analizy funkcji oraz charakterystyczne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu.**  
Wyniki analizy funkcji oraz charakterystyczne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej decyzji.
12. **Uzyskane uzgodnienia i opinie.**  
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia z:
- Starostwem Powiatowym w Nidzicy, organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (pismo RGT.6730.3.3.2022 z dnia 07.03.2022r. (data wpływu 10.03.2022r.)), w związku z powyższym zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  - Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie - uzgodniono postanowieniem WA.ZPU.1.522.4.36.2022.WP z dnia 18.03.2022r. (data wpływu 22.03.2022r.). Przedmiotowa działka nr 85 obręb Górowo, gmina Kozłowo figurują w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, prowadzonej przez Wody Polskie na podstawie art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.). Na ww działce zostały wykonane w latach 1975-81 urządzenia melioracji wodnych w ramach zadania inwestycyjnego „Powierz”. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, należy zastosować rozwiązania projektowe nie powodujące pogorszenia warunków ich funkcjonowania,
  - Ministerstwem Klimatu i Środowiska organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (pismo RGT.6730.3.3.2022 z dnia 07.03.2022r. (data wpływu 09.03.2022r.)), w związku z powyższym zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 503) – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  - Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy – postanowieniem PZD.DT.m.4450.46.2022 z dnia 16.03.2022r. (data wpływu 21.03.2022r.) – uzgodniono bez uwag. Zgodnie z art. 43 ust. 1 lp. 3 tabela w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane poza terenem zabudowy w odległości, co najmniej 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej.
  - Zgodnie z art. 53 ust. 5e pkt 2 lit. a, w związku z art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Wójt Gminy Kozłowo zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm. Pismem PSGOL.ZMSM.422.209.2022 z dnia 23.03.2022r. (data wpływu 25.03.2022r.) PSG Sp. z o.o. – dział zarządzania majątkiem sieciowym, sekcja ewidencji majątku i uzgodnień przesłał następujące informacje:
    - przez teren działki nr 85 przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia Stal DN 200 wybudowany w 1972 roku oraz Stal DN 400 wybudowany w 1996 roku o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa, dla których wyznaczona jest strefa kontrolowana określona w załączniku nr 2 (tabela 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640) i wynosi dla Stal DN 200 od 4 m do 70 m oraz dla Stal DN 400 od 4 m do 130 m.

Dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia zostały zmniejszone strefy kontrolowane, gdzie obiekt terenowy powinien być usytuowany w odległości od gazociągu nie mniejszej niż 15,0 m;

- strefa kontrolowana jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania,
- wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej;
- przejazd nad gazociągiem może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym i uzgodnionym w fazie projektowania inwestycji miejscu;
- projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji należy uzgodnić w tutejszym Zakładzie.

**Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.**

**UZASADNIENIE**

W dniu sprecyzowaniu i uzupełnieniu wniosku 25.01.2022r. oraz 02.02.2022r. Spółka z o.o. pod nazwą PCWO Energy Projekt złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8MW na terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntu 85 w obrębie geodezyjnym Górowo, gmina Kozłowo. W dniu 16.02.2022r. zawiadomieniem RGT.6730.3.2.2022 Wójt Gminy Kozłowo wszczął niniejsze postępowanie. Jednocześnie w trakcie prowadzonego postępowania dano stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwag i wniosków nie zgłoszono. Teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu, należało ustalić warunki zabudowy.

W trakcie postępowania administracyjnego przeprowadzono analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się realizację inwestycji oraz analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.

Przeprowadzono również analizę w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, o której jest mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że spełnione zostały przepisy art. 61 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe.

Analiza, składająca się z części tekstowej i graficznej, przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, doprowadziła do podjęcia ustaleń w niniejszej decyzji.

Projekt decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowała osoba wpisana na listę samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

## **POUCZENIE**

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem niniejszej decyzji.
3. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom oraz właścicielowi lub wieczystemu użytkownikowi terenu.
4. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli:
  - a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  - b) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kozłowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt. 7 kpa informuję o prawie do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna na mocy art. 127a § 2 kpa.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### **Integralną część decyzji stanowią załączniki:**

1. Załącznik nr 1a i 1b – mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 stanowiąca załącznik graficzny decyzji o warunkach zabudowy
2. Załącznik nr 2 – wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – część tekstowa
3. Załącznik nr 3a i 3b – wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – część graficzna

### **Projekt decyzji sporządziła:**

mgr inż. arch. Katarzyna Mazur  
wpisana na listę członków Warmińsko- Mazurskiej  
Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem WM-0261

### **Otrzymują:**

1. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

### WYNIKI ANALIZY funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawą opracowania analizy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.1588 ze zm.). Zgodnie z § 3 wskazanego rozporządzenia wokół przedmiotowej działki wyznaczono na kopii mapy zasadniczej granice obszaru analizowanego.

Przeprowadzona analiza charakteru inwestycji oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się jej realizację wykazała, że wnioskowana inwestycja nie stanowi realizacji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Analizie poddano działki sąsiednie dostępne z tej samej drogi publicznej znajdujące się w obszarze analizowanym, które są zabudowane i tym samym pozwalają na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

#### **Analiza w zakresie warunków, o których mowa w art.61 ust.1 pkt.1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.**

1. Zestawienie funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do urządzeń infrastruktury technicznej a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.

Nie dotyczy.

3. Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanego przyłącza do sieci energetycznej,
- zaopatrzenie w wodę – brak zapotrzebowania,
- odprowadzanie ścieków – brak zapotrzebowania.

4. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

Jak wynika z kopii mapy ewidencyjnej dz. nr ew. 85 posiada oznaczenie gruntu „RV” , „RIVb” i „RIVa” i nie wymaga uzyskania takiej zgody.

5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

**Integralną część niniejszej analizy stanowi część graficzna wyników analizy sporządzona na kopii mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:1000.**

**Wnioski**

Przeprowadzona analiza wykazała, iż spełnione zostały łącznie warunki określone w art.61 ust.1 pkt.1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.


**Analizę sporządziła:**

mgr inż. arch. Katarzyna Mazur  
wpisana na listę członków Warmińsko- Mazurskiej  
Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem WM-0261

# MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:1000


Obręb Gorowo-4; Szludziej-21  
Gmina Kortkowo  
Powiat lidzki  
wol. warmińsko-mazurskie



SKALA 1:1000

OZNACZENIA:  
A-D linie rozgraniczające teren inwestycji

OPRACOWAŁA:  
mgr inż. arch. Katarzyna Mazur  
wpisana na listę członków Warmińsko-Mazurskiej  
Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem WM-0261  
Upr. architektoniczne nr: 4/WMOKK/2016




G. 6642.2.45.2001  
Powiada się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
Starosta Nidzicki  
mapa numeryczna  
Nazwa materiału zasobu  
P.2811.1906.323  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  
22 STY 2021  
data wydania kopii  
Z up. STAROSTY  
podpis: Joanna P. ...  
Inspektor w Powiatowym Ośrodku  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

SKALA 1:1000  
OZNACZENIA:  
A-D linie rozgraniczające teren inwestycji  
OPRACOWAŁA:  
mgr inż. arch. Katarzyna Mazur  
wpisana na listę członków Warmińsko-Mazurskiej  
Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem WM-0261  
Upr. architektoniczne nr: 4/WMOKK/2016

# MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:1000

Obręb Gorowo-4; Szludaj-21  
Gmina Kortkowo  
Powiat lidzki  
wol. warmińsko-mazurskie



SKALA 1:1000

**OZNACZENIA:**

- A-D linie rozgraniczające teren inwestycji
- granice obszaru analizowanego

**OPRACOWAŁA:**

mgr inż. arch. Katarzyna Mazur  
wpisana na listę członków Warmińsko-Mazurskiej  
Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem WM-0261  
Upr. architektoniczne nr: 4/WMOKK/2016

